

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 34-94-05 E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Изобильненскому городскому округу
и Труновскому муниципальному округу управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356140, г. Изобильный, ул. Промышленная, 116, тел. 8 (86545) 2-77-13, E-mail: izobil77@26.mchs.gov.ru
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«28» октября 2022 г. № 26-006-2022/0106/1

Должностным лицом (должностными лицами): государственным инспектором Изобильненского городского округа и Труновского муниципального округа по пожарному надзору – дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Изобильненскому городскому округу и Труновскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю капитаном внутренней службы Поповой Светланой Васильевной

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:

Инженер ФГБУ ФПС ИПЛ по Ставропольскому краю Иваников Н.В.

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении плановой выездной проверки от 29.09.2022 г.

№ 26-006-2022/0106рс, КНМ 26220061000201107665

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул. Энергетиков, д.13а.

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено _____ плановое _____ контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №41" Изобильненского городского округа Ставропольского края, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул. Энергетиков, д.13а, ОГРН 1022600668155 ИНН 2607016372.

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения выездной проверки, проведённой в рамках федерального государственного пожарного надзора выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

№п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обозначить направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью	пункт 48 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479	03.07.2023	
2.	Обеспечить наличие инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <u>разделом XVIII настоящих Правил</u> , с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях	пункт 2 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479	03.07.2023	
3.	Не допускать эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком)	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479	03.07.2023	
4.	Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода должен обеспечивать возможность его свободного открывания изнутри без ключа	пункт 26 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479	03.07.2023	
5.	Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	пункт 13 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479	03.07.2023	

6.	Провести испытание наружных пожарных лестниц.	пункт 17 б Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479	03.07.2023	
7.	В помещении пожарного поста (диспетчерской) обеспечить наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479	03.07.2023	
8.	Помещение пищеблока на первом этаже оборудовать противопожарной дверью с требуемым пределом огнестойкости	пункт 3 статьи 4, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2, пункт 5.2.6 Свод Правил 4.13130.2009	03.07.2023	
9.	Провода, примененные при монтаже автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнить в соответствии с требованиями таблицы 2 раздела 6 ГОСТ 31565-2012	пункт 2 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.07.2023	
10.	Подсобное помещение в группе №2, а также склады оборудовать пожарными извещателями	пункт 3 статьи 4, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 Свод Правил 486.1311500.2020	03.07.2023	
11.	Обеспечить наличие светового табло «Выход» над эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу	пункт 3 статьи 4, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.3 Свод Правил 3.13130.2009	03.07.2023	
12.	Для формирования сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием обеспечить установку не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической	пункт 3, статьи 4, 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1 СП 5.13130.2009	03.07.2023	

	схеме «И».		
13.	Отдельно стоящие здания складов оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации	пункт 3, статьи 4, 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 41 СП 486.1311500.20209	03.07.2023
14.	Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности складов, а также определить класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений складов, с наружной стороны на видном месте	пункт 12 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479, пункт 3 статьи 4, 24, 25, 26, 27 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.1 <u>Свод Правил 2.13130.2020</u> , п. 5.1.2, 6.9.17 <u>Свод Правил 4.13130.2013</u>	03.07.2023

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

(подпись)
Специалист:

(подпись)
Эксперт:

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

(подпись)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)