



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

П Р Е Д П И С А Н И Е

от " 27" ноября 2018 г.

№ 5925-Р-ПЛ-А/1.7
17 час.00 мин.

Пятигорск

**органа государственного контроля (надзора), юридического лица
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №41»
Изобильненского городского округа Ставропольского края,
ИНН 2607016372.**

Выдано Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №41» Изобильненского городского округа Ставропольского края, ИНН 2607016372.

Предписание составлено: Кавказским Управлением Ростехнадзора Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Мной, государственным инспектором межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского управления Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ведерниковой Ириной Борисовной

в процессе проводимой (проведенной) плановой выездной проверки, 21.11.2018г.- 27.11.2018 г. согласно Распоряжению № 5925-Р-ПЛ-А/1.7 от 17.10.2018 года заместителя Руководителя Заварзина Д.П.

в присутствии Заведующего МБДОУ « Детский сад №41 » ИГО СК Матвиенко Оксаны Викторовны

выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации

п.п.	Конкретное описание выявленного нарушения (суть)	Наименование нормативного, нормативного технического документа, номер пункта, статьи требования которого нарушены	Срок устранения нарушения


1	2	3	5
1	Заведующий Матвиенко О.В., ответственный за эл. хозяйство по приказу от 04.09.2018г. № 10, электротехнологический персонал не прошли очередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора	п.п.1.4.28, 1.4.34 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	27.01.2019
2	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство	п.1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	27.01.2019
3	Не разработаны мероприятия по безопасности труда со сторонними организациями (ЭТЛ, наладочными, строительно-ремонтными и т.д.), учитывающие взаимодействие строительного и эксплуатационного персонала	п.1.7.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	27.01.2019
4	Отсутствует журнал инструктажа установленной формы для проведения инструктажей по безопасности труда с командированным персоналом	п.46.4 Правил по ОТ при эксплуатации электроустановок	27.01.2019
5	Не производятся записи о работах, проведенных при ремонте электрооборудования и аппаратов	п.1.2.6; 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	27.01.2019
6	Отсутствует комплект электрозащитных средств	п.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей; п.1.1.5; 1.1.6; Приложение 8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках	27.01.2019
7	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты	п.1.4.2; Приложение 1 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках	27.01.2019
8	Вышедшие из строя люминесцентные лампы не вывозятся для уничтожения и дезактивации в отведенные для этого места	п.2.12.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	27.01.2019
9	Оборудование РУ-0,4 кВ в помещении кухни не очищено от пыли и грязи.	п.2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок	27.01.2019

		потребителей	
10	Электропроводка в здании детского сада с истекшим нормативным сроком службы и не соответствует требованиям Правил (выполнена проводом с алюминиевыми жилами).	п.1.6.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей; п.7.1.13; 7.1.34 Правил устройства электроустановок	

О выполнении настоящего предписания сообщить по адресу: г. Пятигорск, Подстанционная ул.,16 на имя заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Заварзина Д.П. по факсу: 8 (8793) 34-65-65 или E-mail: kavkaz@gosnadzor.ru в срок до 27.01.2019г.

Принять к сведению, что ч.1 ст. 19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

Предписание выдал:
Государственный инспектор
межрегионального отдела
энергетического надзора



(И.Б. Ведерникова)

(расшифровка подписи)

Представитель учреждения:

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №41» ИГОСК

(О.В.Матвиенко)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №41» ИГОСК

(должность руководителя организации)

(подпись)

(О.В.Матвиенко)

(расшифровка подписи)

27 ноября 2018 г.

(дата)

