



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта, 164 т.24-56-51 ф.24-56-51 E-mail: info@gochs.stavkray.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главное управление МЧС России по
Ставропольскому краю (по Изобильненскому ГО и Труновскому району)**
(наименование органа государственного надзора)

г. Изобильный, ул. Промышленная, 116, тел. 2-77-13, E-mail: izobil77@bk.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 76 / 1 / 45

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении ме-
роприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по пре-
дотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 41» Изобильненского городского округа Ставропольского края**

во исполнение распоряжения № 76 от «07» июня 2019 г. начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому ГО и Труновскому району) капитана вн. службы Адамян Е. В., с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут 10 июля 2019 го- да была проведена плановая выездная проверка ст. дознавателем ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому ГО и Труновскому району) ст. лейтенан- том внутренней службы Кузьминов Д.В., Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41» Изобильненского городского округа Ставропольского края, расположенного по адресу: Ставропольский край Изобиль- ненский район п. Солнечнодольск ул. Энергетиков, 13А.

совместно с Заведующей МБДОУ «Детский сад № 41» ИГОСК Матвиенко Оксаной Викторовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие наруше- ния требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с ука- занием мероприятия по его уст- ранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норма- тивного правового акта Российской Фе- дерации и (или) нор- мативного документа по пожарной безопа- сности, требования ко- торого (-ых) наруше- ны	Срок устра- нения нару- шения тре- бования по- жарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1	Руководителю организации обеспечить содержание на- ружных пожарных лестниц в исправном состоянии, и	Правила противо- пожарного режима № 390 п. 24;	01.08.2019	

	организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.			
2	Руководителю организации организовать проведение проверок наружного и внутреннего противопожарного водопровода и их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта.	Правила противопожарного режима в РФ № 390 п. 55.	01.08.2019	
3	На объекте защиты руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздухопроводов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 50	01.08.2019	
4	В складе № 1,2 установить систему автоматической пожарной сигнализации.	НПБ 110 03 п. 4;		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **августе 2019 г.** (квартал, месяц).



Старший дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России
по СК (по Изобильненскому ГО и Труновскому району)
старший лейтенант вн. службы Кузьминов Д. В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«10» июля 2019 года

Предписание для исполнения получил (а):


(подпись)

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 41» ИГО СК
Матвиенко Оксана Викторовна
(должность, фамилия, инициалы)

«10» июля 2019 года