

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №41» Изобильненского городского
округа Ставропольского края
356126 Ставропольский край
Изобильненский район
пос. Солнечнодольск, ул. Энергетиков 13-а
Тел.(факс):8(86545)4-30-98
E-mail: izodou41@mail.ru
ИНН/КПП 2607016372/260701001

**Отчет
об исполнении предписаний
в МБДОУ «Детский сад №41» ИГОСК**

№ п/п	Наименование органа	Тема контроля	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю	плановая выездная проверка	04.02.2022	дефекты и повреждения по отделке потолков в игровой группе №1	исправлено
				дефекты и повреждения по отделке	исправлено

				дефекты и повреждения по отделке потолков в игровой, повреждения плитки в туалете группе №2	исправлено
				повреждения по отделке линолеума в игровой группе №12	исправлено
				уровень искусственной освещенности в игровой группе №8 не соответствует требованиям.	исправлено
2	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Изобильненскому городскому округу и Труновскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.	внеплановая выездная проверка	14.02.2022	обеспечить осуществление проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	ходатайство в ОНД и ПР УНД ГУ МЧС по СК о переносе сроков исполнения предписания от 03.09.2022

				проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц со сроком исполнения	ходатайство в ОНД и ПР УНД ГУ МЧС по СК о переносе сроков исполнения предписания от 03.09.2022
3	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Изобильненскому городскому округу и Труновскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.	плановая выездная проверка	28.10.2022	обозначить направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью	исправлено
				Запоры на дверях эвакуационного выхода должен обеспечивать возможность его свободного открывания изнутри без ключа	исправлено

			Провести состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	ходатайство в отдел образования АИГО СК от 01.02.2023
			Провести испытание наружных пожарных лестниц	ходатайство в отдел образования АИГО СК от 01.02.2023
			Помещение пищеблока на первом этаже оборудовать противопожарной дверью с требуемым пределом огнестойкости	ходатайство в отдел образования АИГО СК от 01.02.2023
			Подсобное помещение в группе №2 а также отдельно стоящие здания складов оборудовать пожарными извещателями	ходатайство в отдел образования АИГО СК от 01.02.2023

Заведующий МБДОУ «Детский сад №41» ИГОСК

М.П.



Л.С.Мишустина