


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе»)

Ленина пер., д. 52, г. Изобильный, Ставропольский край, 356140 тел./факс (86545) 2-42-65  
E-mail: [izob@cgie.stavkray.ru](mailto:izob@cgie.stavkray.ru) Интернет: [WWW.cgie.stavkray.ru](http://WWW.cgie.stavkray.ru)  
ОКПО 76853063, ОГРН 1052600297595 ИНН/КПП 2636045473/262402001  
АТТЕСТАТ аккредитации органа инспекции RA RU.710062 от 08.06.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала  
технический директор  
органа инспекции



А.В. Ермоленко

14 июля 2018 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НА ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)

14.05. 2018 г.

№ 111

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:

заявления от 13.03.2018 г. № 75

1. Заявитель: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №41» Изобильненского городского округа Ставропольского края.

ИНН 2607016372

ОГРН 1022600668155

Юридический адрес:

356126, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул. Энергетиков 13 А

Фактический адрес:

356126, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул. Энергетиков 13А.

2. Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере реализации дополнительных общеобразовательных программ- дополнительных общеразвивающих программ.

3. На объекте: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №41» Изобильненского городского округа Ставропольского края

4. По адресу:

356126, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул. Энергетиков 13 А.

5. Перечень предоставленных документов:

- копия паспорта Матвиенко О.В.;
- копия листа записи из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.12.2017г.;
- копия свидетельства ОГРН;
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 28.12.2012г. №26- АИ 003622;
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 08.05.2014г. №26- АИ 740753;
- копия технического паспорта на здание МДОУ «Детский сад комбинированного вида №41»;
- копия устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №41» Изобильненского городского округа Ставропольского края;

**6. Размещение объекта (территории, земельного участка, зон, иных условий), при размещении объекта на площадях других учебных заведений - влияние на учебный процесс:** муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №41» Изобильненского городского округа Ставропольского края. расположен в отдельно стоящем 2-х этажном здании в селитебной части п. Солнечнодольск. Территория, прилегающая к зданию, благоустроена, заасфальтирована, имеет наружное электрическое освещение, ограждена. Территория разделена на 2 зоны: игровую и хозяйственную. Игровая зона включает в себя 12 групповых площадок, отдельно для каждой группы. Групповые площадки имеют грунтовое покрытие, произведен посев травы. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлен тентовый навес площадью 39,4 кв.м, полы деревянные. Хозяйственная зона имеет самостоятельный выезд. На территории хозяйственной зоны оборудована площадка с твердым покрытием для сбора мусора. Имеется 2 контейнера с крышками.

**7. Описание объекта инспекции:**

**7.1. Наличие въездов (выездов), дорожек, хозяйственных построек, наружного освещения территории. Наличие условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:** Территория детского образовательного учреждения огорожена, благоустроена, освещена, асфальтирована.

**7.2. Здания (помещения). Общая вместимость, наполняемость групп (классов). Состав и площади помещений образовательного цикла, спортивного, медицинского назначения, дополнительных и административно-служебных и санитарно-бытовых помещений: для осуществления образовательной деятельности: реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, а именно по программам: художественно-эстетической направленности, социально-педагогической направленности, физкультурно-спортивной направленности, используются помещения групповых ячеек №4 площадью 48,3 м<sup>2</sup>, №5 площадью 44,9 м<sup>2</sup>, №6 площадью 45,6 м<sup>2</sup>, №7 площадью 47,2 м<sup>2</sup>, №8 площадью 49,9 м<sup>2</sup>, №9 площадью 46,9 м<sup>2</sup>, №10 площадью 47,3 м<sup>2</sup>, №12 площадью 48,9 м<sup>2</sup>, №11 площадью 45,5 м<sup>2</sup>, музыкальный зал площадью 103,1 м<sup>2</sup>. В каждой групповой ячейке имеется санитарная комната для девочек и мальчиков.**

**7.3. Оборудование учебных помещений, оснащение; мебель, её расстановка:**

групповые помещения оборудованы ростовой мебелью (столами, стульями по количеству детей), шкафами и стеллажами для хранения игрушек и наглядных пособий. Детская мебель маркирована, сертификат качества имеются. Используемые детские игрушки имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность.

**7.4. Построение учебного (образовательного) процесса: режима дня, расписаний занятий. При наличии занятий с использованием ПЭВМ – характеристика условий рабочих мест. Результаты лабораторно-инструментальных замеров:** занятия проводятся согласно утвержденному расписанию. ПЭВМ в учебном процессе не используются.

**7.5. Санитарно-техническое состояние (отделка стен, потолка, полов) учебно-производственных помещений, санитарно-бытовых помещений:** удовлетворительное. Поверхности стен и пола гладкие, позволяющие проводить их влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке: в стены и потолок - водоэмульсионная краска; полы - окрашены эмалью. Стены окрашены в светлые тона. Окна пластиковые с поворотнo-откидным механизмом. Отделка туалетов для детей выполнена из разрешенных к применению строительных материалов, позволяющих проводить их влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, стены и пол выложены кафельной плиткой.

**7.6. Условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися (санитарно-бытовые помещения). При наличии общежития – его характеристика, в том числе - условий проживания и бытового обеспечения обучающихся:** соблюдаются. В каждой групповой ячейке оборудованы детские туалетные с умывальными раковинами для мытья рук, поддонами со смесителями с холодной и горячей водой и унитазы в соответствии с нормативами и ростом детей. Общежитие не используется.

**7.7. Системы: отопления, вентиляции, хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации. При наличии плавательного бассейна – характеристика. Результаты лабораторных исследований воды и инструментальных замеров (микроклимата):** холодное и горячее водоснабжение централизованное от сетей п. Солнечнодольск. Заключен договор на поставку тепловой энергии с филиалом ПАО «ОГК-2»-Ставропольская ГРЭС от 09.01.2018 г. Параметры подаваемой горячей воды (теплоносителя) по договору 70-95 °С. Проектом предусмотрена подача горячей воды в буфетные групп, в душевые, на пищеблок. В санузлах каждой групповой ячейки установлены смесители для регулирования температуры горячей воды, используемой для мытья рук детей. Канализация—централизованная. Отопление централизованное. Во всех помещениях установлены радиаторы водяного отопления. Вентиляция — приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением на пищеблоке, стиральной и гладильной. В помещениях групповых, спальнях, игровых, раздевальных естественная вытяжная вентиляция через каналы в стенах. Приток неорганизованный. В туалетных комнатах на вытяжных каналах установлены бытовые вентиляторы. Системы водообеспечения, канализации, отопления, вентиляции в рабочем состоянии. Результаты измерений микроклимата помещений – в пределах нормируемых величин, протокол измерений микроклимата № 1818/1-И от 11.05.2018 г., выдан Аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе», аттестат аккредитации № RA.RU.510735.

**7.8. Оценка освещенности (естественная, наличие штор (жалюзи); система искусственного освещения (арматура, тип ламп). Результаты лабораторно-инструментальных замеров:** естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными светильниками стационарного общего освещения, для общественных зданий, потолочные, приповерхностные, с опаловыми рассеивателями. Чистка светильников общего освещения проводится 2 раза в год, своевременно заменяются перегоревшие лампы. На окнах имеются жалюзи светлых тонов. Проведены замеры искусственной освещенности, протокол измерений искусственной освещенности №1818/2- И от 11.05.2018 г., выдан Аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе», аттестат аккредитации № RA.RU.510735.

**7.9. Организация питания обучающихся, при наличии пищеблока, столовой, цеховое деление, наличие и характеристика систем: вентиляции, водоснабжения и водоотведения:** пищеблок размещается на первом этаже здания, с самостоятельным входом со стороны хозяйственной зоны двора. Пищеблок работает на сырье. В состав пищеблока входят: загрузочная, помещение для хранения скоропортящихся продуктов с холодильниками, складское помещение для сыпучих продуктов, горячий цех, раздаточная, мойка кухонного инвентаря, овощной цех. В горячем цеху имеются, две 4-х секционные электроплиты, одна 6-ти секционная электроплита, протирочная машина. Технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи, доски, маркированы. Моечная для кухонной посуды и инвентаря оборудована – двухсекционной моечной ванной, 1 раковиной для рук, стеллажами для хранения кухонной посуды. Инструкции по мытью посуды имеются. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы отдельно из расчета одного комплекта на одного ребенка согласно списочному составу. Посуда хранится в буфетной каждой группы на решетчатых полках. Складское помещение оборудовано стеллажами и холодильным оборудованием в достаточном количестве. Имеется холодильник для хранения яиц. Для сотрудников пищеблока имеется отдельное бытовое помещение оборудованное шкафами для верхней и санитарной одежды.

**7.10. Дезинфекционный режим:** соблюдается. В учреждении проводятся санитарно-гигиенические мероприятия и профилактическая дезинфекция. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Запас дезинфицирующих средств создан. Окна и оконные проемы снаружи и изнутри моются не менее 3-х раз в год (весной, летом, осенью). Уборка мест общего пользования, в том числе туалет, выполняется постоянно с использованием дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь имеет маркировку с учетом функционального назначения помещений, хранится в специально отведенных местах.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ.** На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере реализации дополнительных общеобразовательных программ-дополнительных общеразвивающих программ.

**на объекте:** муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №41» Изобильненского городского округа Ставропольского края

**по адресу:**  
Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул. Энергетиков 13А.

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:**

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима в дошкольных образовательных учреждениях».

СанПиН 2.2.1/2.1.11278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения №1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.11278-03».

Врач по общей гигиене  
(эксперт)



Т.В. Бондарева

Пронумеровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

14.05 2018 г. 4 страниц

Врач по общей гигиене  Бондарева Т.В.  
инициалы, фамилия

